

Предприятие
 ПАО «Запорожжогнеупор»
 Цех_ АЦ ПШИ

ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования

«Утверждаю»
 Главный энергетик предприятия

20__ г.

Текущий ремонт Теплогенератор «КОРН» 6/8 прес. участок
 Планируемая дата остановки
 оборудования на ремонт
 Продолжительность ремонта _____ 20__ г..

Шифр затрат _____
 Инвентарный №20013808

№ п\п	Перечень ремонтных работ	Ед. изм	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм	Кол-во	При м
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт газогорелочного устройства	шт	1	Газовая горелка теплогенератора «Крон» 6/8	шт	1	
2.	Ремонт блока управления	шт	1	Блок управления «Альфа-М»	шт	1	
3.	Ремонт блока розжига	шт	1	Свеча зажигания	шт	1	
				Трансформатор ОС33 730 УХЛ2	шт	1	
4.	Замена датчика контроля пламени	шт	1	Датчик контроля пламени «ФДА»	шт	1	
5.	Ремонт газового узла горелки	шт	1	Запорный газовый клапан №213796 IP 54	шт	1	
				Запорный газовый клапан VG 15RO2W6	шт	1	
				Исполнительный механизм газовой заслонки №227-3-230-05-P5	шт	1	
				Исполнительный механизм воздушной заслонки №227-3-230-05-P5	шт	1	
6.	Ревизия электродвигателя АИР 90 L2 У2 вентилятора	шт	1	Подшипник	шт	2	
7.	Ревизия электродвигателя АИР 180М6У2 дымососа	шт	1	Подшипник	шт	2	
8.	Ремонт теплоизоляции кожуха горелки	шт	1	Утеплитель базальтовый фольгированный	м ²	6	
9.	Эколого-теплотехнические испытания с составлением технического отчёта и режимной карты	шт	1				

Зам.начальника цеха
 по оборудованию

03.12.18г.

Начальник ремонтного цеха
 (исполнитель)