

Предприятие
 ПАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"
 Цех (отдел) АЦ ПШИ
 Агрегат ГОУ № 53
 Цикл. мокрый СИОТ №5
 Шифр затрат Т/ремонт
 Инвентарный №2003353

ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования
 по ТР

УТВЕРЖДАЮ

Планируемая дата остановки

оборудования _____ м-ц _____ год

Продолжительность работ _____

" ____ " _____ 2017г.

№ П/П	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	Ремонт корпуса циклона-промывателя,	м ²	1,6	лист-3мм	кг	37,68	
	заварить изношенные части корп. цикл.			электр.АНО-4,Ø-4мм	кг	0,377	
2	Место установки люка для чистки цикл.			лист-3мм	кг	2,5	
	усилить полосой (60x400x3)			электр.АНО-4,Ø-4мм	кг	0,025	
3	Изготовить сливной патрубков			труба Ø114x5	кг	7	
	циклона то-же монтаж патрубка	шт	1	электр.АНО-4,Ø-4мм	кг	0,07	
4	Изготовить затвор-мигалку циклона						
	то-же монтаж	шт	1		кг	10,3	
4,1	боковина	шт	2	лист 8мм	кг	4,71	
4,2	днище	шт	1	лист 8мм	кг	4,4	
4,3	проушина	шт	2	лист 8мм	кг	0,006	
4,4	косынка	шт	2	лист 8мм	кг	0,003	
4,5	ребро	шт	2	лист 8мм	кг	1,14	
	болт М12х35	шт	2	М12х35			
				электр.АНО-4,Ø-4мм	кг	0,103	
5	Изготовить лейку слива воды в						
	шламопровод	шт	1				
5,1	конус	шт	1	лист 3мм	кг	8	
5,2	обечайка	шт	1	лист 3мм	кг	0,08	
6	Заменить трубу подачи воды в	м	5	труба 1"	кг	7,5	
	циклон-промыватель			электр.АНО-4,Ø-4мм	кг	0,075	
7	Заменить кран муфтовый подачи						
	воды в циклон	шт	1	кран 1"			
8	Окрасить корпус циклона , лейку , зат.-						
	вор -мигалку маслянной краской за 2			краска ПФ-115	кг	2,8	
	раза по слою грунта	м ²	7	раствор.,уайтспирт	кг	0,94	
9	Замена трубы шламопровода	п.м	6	труба Ø-114x5	кг	81	
				электр.АНО-4,Ø-4мм	кг	0,81	

Подготовил _____

Зам.начальн. по оборудованию _____