

Предприятие

136/2017 смк

Б 75-03-02-01, 02, 03, 04, 05, 21, 35, 37-04 с изм.2

ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех ОЭЭЦ

Агрегат Газопровод III

ВЕДОМОСТЬ №138
дефектов оборудования
при проведении ТО

УТВЕРЖДАЮ
Главный энергетик
ЧАО «Запорожогнеупор»
Печенкин М.В.

Шифр затрат _____

период _____ м-ц 2017г.

Инвентарный №№ 30005816; 30005823

« _____ » _____ 2017г.

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	примечание
1	Очистка от пыли и ржавчины	м.п.		Труба ф219, в ручную щетками по металлу	м.п.	955	От ГРП РМЦ (колошпа №10) до ГРП №1, №4 и от колошпы №4 до колошпы №30 (ЦМИ) На высоте более 7м
2	Нанесение грунтовки	т		Труба ф219	м.п.	955	
3	Нанесение краски в два слоя (желтая)	т		Труба ф219, пульвизатором	м.п.	955	

Ведомость составил

Шелухин П.В.

Ведомость проверил

Каршинский А.В.