

Предприятие

ЧАО «Запорожжинеупор»

Цех: ЦНО

Агрегат: Лифт №64944

Участок:

ВЕДОМОСТЬ дефектов оборудования текущего ремонта

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный энергетик предприятия

« »

Инвентарный № 42012279

№ п/п	Перечень ремонтных работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол- во	Прим.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена выключателя дверей шахты			Выкл. ЛКБ-31	шт	2	
2	Замена каната			Канат д.16,5 мм	м	154	
				Канат д.7,8 мм	м	56	
3	Замена противовеса			Вкладыш противовеса	шт	4	
				Вкладыш кабины лифта 14мм	шт	4	
				Маслёнка направляющего кабины	шт	4	
4	Замена лампы			Лампа LED	шт	3	
5	Этажный переключатель			Этажный переключатель ПП-11-40	шт	6	
6	Ремонт/замена ограничителя скорости			Ограничитель скорости	шт	1	
7	Ремонт/замена переключателя			Переключатель ПКУ-3	шт	1	
8	Ремонт/замена натяжного устройства			Натяжное устройство в сборе	шт	1	
9	Ремонт/Замена пружины тормоза			Пружина тормоза МП201	шт	2	
				Сальник 90х120	шт	4	
				Лента тормозная 90*8	м	0,25	
10	Замена постп			Пост ПП1/4	шт	1	
11	Замена выключателей			Выкл. ВПК-2111	шт	5	
				Выкл. ВПК-2110	шт	8	

Составил:

Главный специалист по электрохозяйству

А.В. Ткаченко

Предприятие
 ЧАО «Запорожжогнеупор»
 Цех: АЦ ПШИ
 Агрегат: Лифт №47898
 Участок:

ВЕДОМОСТЬ дефектов оборудования текущего ремонта

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный энергетик предприятия

«____» _____

Инвентарный № 2002399

№ п/п	Перечень ремонтных работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол- во	Прим.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена выключателя дверей шахты			Выкл. ЛКБ-31	шт	2	
2	Замена каната			Канат д.16,5 мм (6*38*10,01)	м	230	
				Канат д.7,8 мм	м	56	
3	Замена противовеса			Вкладыш противовеса	шт	4	
				Вкладыш кабины лифта 14мм	шт	4	
				Маслёнка направляющего кабины	шт	4	
4	Замена лампы			Лампа LED	шт	3	
5	Этажный переключатель			Этажный переключатель ПП-11-40	шт	6	
6	Ремонт/замена ограничителя скорости			Ограничитель скорости	шт	1	
7	Ремонт/замена переключателя			Переключатель ПКУ-3	шт	1	
8	Ремонт/замена натяжного устройства			Натяжное устройство в сборе	шт	1	
9	Ремонт/Замена пружины тормоза			Пружина тормоза МП201	шт	2	
10	Замена контакторов			Контактор КТПВ в сборе	шт	4	
11	Замена реле			Реле РПУ-2 4/4-110В	шт	8	
12	Замена реле времени			Электронное реле времени РЕВ 110В	шт	1	

Составил:

Главный специалист по электрохозяйству

А.В. Ткаченко

Предприятие
 ЧАО «Запорожжнеупор»
 Цех: АЦ ПШИ
 Агрегат: Лифт №53419
 Участок:

ВЕДОМОСТЬ дефектов оборудования текущего ремонта

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный энергетик предприятия


«____»

Инвентарный № 2002398

№ п/п	Перечень ремонтных работ	Ед. изм. 3	Кол- во 4	Наименование деталей, узлов, материалов 5	Ед. изм. 6	Кол- во 7	Прим. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена выключателя дверей шахты			Выкл. ЛКБ-31	шт	2	
2	Замена каната			Канат д.16,5 мм (6*38*10,01)	м	230	
				Канат д.7,8 мм	м	56	
3	Замена противовеса			Вкладыш противовеса	шт	4	
				Вкладыш кабины лифта 14мм	шт	4	
				Маслёнка направляющего кабины	шт	4	
4	Замена лампы			Лампа LED	шт	3	
5	Этажный переключатель			Этажный переключатель ПП-11-40	шт	6	
6	Ремонт/замена ограничителя скорости			Ограничитель скорости	шт	1	
7	Ремонт/замена переключателя			Переключатель ПКУ-3	шт	1	
8	Ремонт/замена натяжного устройства			Натяжное устройство в сборе	шт	1	
9	Ремонт/Замена пружины тормоза			Пружина тормоза МП201	шт	2	

Составил:

Главный специалист по электрохозяйству



А.В. Ткаченко