


УКРАЇНА
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
“ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ”

69106, м. Запоріжжя,
Північне шосе/ вул. Теплична
буд. 22 «Б» /1

ОКПО 00191885 Р/р 26005056170001
АКБ “Індустріалбанк” МФО 313849
Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
e-mail: zoz@zaporozhogneupor.com



УКРАИНА
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
“ЗАПОРОЖОГНЕУПОР”

69106, г. Запорожье,
Северное шоссе/ ул. Тепличная
д 22 «Б»/1

ОКПО 00191885 Р/с 26005056170001
АКБ “Индустриалбанк” МФО 313849
Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
e-mail: zoz@zaporozhogneupor.com

№ _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на реконструкцию системы газоснабжения сушильного барабана ЦНО с заменой
существующего ШГРП

1. Вхідний тиск (надлишковий - по манометру) /кгс/см²/					
Проектний по категорії газопроводу			Номінальний		Мінімальний
3, 6, 12 /Необхідне підкреслити/			2.5		
2. Вихідний тиск (надлишковий - по манометру), який має забезпечувати регулятор тиску /кгс/см²/					
максимальний			номінальний		мінімальний
			0.9		
3. Витрата газу /м³/годину/	Макс. з 20% запасу		Макс. розрахункова		Мінімальна
	160		130		40
4. Споживач	Житло		Комунальні потреби		Технологія
					+
5. Кількість ліній редукування	Одна лінія + бай пас		Дві лінії		Інше
			+		
6. Марка регулятора, діаметр сікла клапана					
Вузол обліку		до вузла редукування		після вузла редукування	
7. Байпас вузла обліку		Потрібно /так/	так	Не потрібно /ні/	
8. Лічильник газу	Так				
9. Коректор	Так				
10. Спосіб передачі інф. з коректора	Пристрій переносу інформації		GSM-модем, його марка		
	Так		Так(з інтеграцією в існуюче ПЗ)		

11. Спосіб контролю на місці експлуатації	Котушка для контрольного лічильника (вказати позначення)	фланці для експрес-контролю, їх Ду, мм
Примітка: <i>Поставка, монтаж, наладка, пуск в роботу проводиться "Подрядчиками"</i> Все должно быть в одном шкафу: регулятор давления, узел учёта, клапан безопасности, приборы СИТ...		
ДАНІ ЗАМОВНИКА		
Повна назва та юридична адреса	ЧАО "Запорожогнеупор"	
Адреса встановлення ПГО		
Відповідальний: (Посада, прізвище, ім'я, по-батькові)		

Начальник ЦНО



Никольский Е.Е.

Согласовано


Главный энергетик

ЧАО «Запорожогнеупор»

СОГЛАСОВАНО:

Директор по инжинирингу

ЧАО «Запорожогнеупор»



Печенкин М.В.

Емельянов С.М.

Емельянов С.М.

15.01.21