


УКРАЇНА
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
“ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ”

69106, м. Запоріжжя,
Північне шосе/ вул. Теплична
буд. 22 «Б» /1

ОКПО 00191885 Р/р 26005056170001
АКБ “Індустріалбанк” МФО 313849
Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
e-mail: zoz@zaporozhogneupor.com



УКРАИНА
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
“ЗАПОРОЖОГНЕУПОР”

69106, г. Запорожье,
Северное шоссе/ ул. Тепличная
д 22 «Б»/1

ОКПО 00191885 Р/с 26005056170001
АКБ “Індустріалбанк” МФО 313849
Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
e-mail: zoz@zaporozhogneupor.com

№ _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на поставку, монтаж и пусконаладочные работы по замене существующего ШГРП ЦНО

1. Заказчик: ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР», цех неформованных огнеупоров (ЦНО).
2. Контактное лицо: Карпинский Александр
тел. 0676192292,
E-mail: aleksandr.karpinskiy@metinvestholding.com
3. Входное давление природного газа: 250 кПа (2,5 кгс/см²)
4. Выходное давление: 90 кПа (0,9 кгс/см²)
5. Пропускная способность:
 - минимальная: 40 м³
 - максимальная: 160 м³
6. Диаметр трубопровода природного газа: 65 мм.
7. Конфигурация: две линии редуцирования, возможность установки узла учёта природного газа до регулятора на базе ультразвукового счётчика «Курс».
8. Оборудование ШГРП выполнить на базе «MADAS», тип присоединения фланцевый.
9. В состав работ включить:
 - поставку ШГРП
 - монтажные работы
 - пусконаладочные работы
10. ШГРП должно быть сертифицированным, паспортизованным (наличие паспорта/проекта) и соответствовать требованиям:
 - ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»,
 - НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безопасности систем газоснабжения Украины»,
 - ТУ У 45.3-3180208-002:2008,
 - НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охраны труда предприятий чёрной металлургии»

Начальник ЦНО

Согласовано

Главный энергетик

ЧАО «Запорожогнеупор»

Директор по инжинирингу

ЧАО «Запорожогнеупор»

Никольский Е.Е.

Печенкин М.В.

Емельянов С.М.