

Дата обстеження 12.12.2022

Замовник: ПрАТ «Запоріжвогнетрив»

Місце знаходження: м. Запоріжжя, вул. Історична, буд. 37

**ВІДОМІСТЬ**

пошкоджень, дефектів і відмов ліфта пасажирського  
зав. №9114, реєстр. №57929

№ з/п	Назва елемента (складової частини)	Опис пошкодження, дефекту, відмови (кількісні характеристики, ескіз)	Висновок (рекомендації)
1	2	3	4
1	Двері шахти	Балка розсувних дверей має тріщини	Заміна перед початком експлуатації
2	Кабіна	Каретка ДК знаходиться у непрацездатному стані	Заміна перед початком експлуатації
3	Лебідка й блоки	Спрацювання манжет редуктора	Заміна перед початком експлуатації

Експерт технічний

ТОВ «Експертно-технічний центр промислової безпеки»  
Г. М. Хиценко  
промислової безпеки