


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ




ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖОГНЕУПОР
»

Северное шоссе/вул. Тепличная,
д.22 «Б»/1, г. Запорожье, 69106
Код ЄГРПОУ 00191885,

Северное шоссе/ул. Тепличная,
д.22 «Б»/1, г. Запорожье, 69106
Код ЄГРПОУ 00191885,

IBAN UA333848510000000002600122167
АО «ПУМБ» Код банку 334851



IBAN UA333848510000000002600122167
АО «ПУМБ» Код банка 334851

Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
e-mail: zpu.press@metinvestholding.com

Тел.: (061) 222-42-01
Факс: (061) 222-42-12
email:zpu.press@metinvestholding.com

№

ТЕХНИЧНЕ ЗАВДАННЯ

на технічне обслуговування дизельних генераторних установ «DALGAKIRAN»

1. **Замовник:** ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».

Контактна особа: Карпінський Олександр
т. 067-619-22-92,

E-mail: aleksandr.karpinskiy@metinvestholding.com

2. **Вихідні дані:**

2.1. **Основні технічні характеристики дизельної генераторної установи «DALGAKIRAN DJ44BD»:**

Тип генератора	Дизельний генератор
Виробник	DALGAKIRAN
Модель	DJ44BD
Вид палива	Дизель
Номінальна потужність, кВт	33
Вихідна напруга, В	380/220
Тип запуску	Електростартер, Автоматика (ABP)
Змащення	Капот
Спосіб охолодження	Рідинне
Двигун	BAUDOUIN 4M06G44/5, 4-циліндрових, 4-тактний
Генератор	Синхронний
Час безперервної роботи, год.	24
Споживання палива, л/год.	7,2
Ємність паливного бака, л.	160
Частота обертання двигуна, об/хв.	1500

4.3. Графік технічного обслуговування генератора.

В- візуальний огляд та вимірювання температури А- тестування, випробування під навантаженням Л- очищення (заміна за необхідністю)	Перевірити або замінити згідно часу напрацювання генератора	Перші 50 годин	250 годин	500 годин	750 годин	1000 годин	1250 годин	1500 годин	1750 годин	2000 годин	2250 годин	2500 годин	2750 годин	3000 годин	3250 годин	3500 годин	3750 годин	4000 годин
ГЕНЕРАТОР																		
Головна відня розподільна шафа	Не рідше одного разу на 3 місяці									R								R
Головний розподільчий шиф	Не рідше одного разу на рік																	R
Віст сервісного байпату для ДБЖ	Не рідше одного разу на 6 місяців																	L
Живлення безперервного живлення	Не рідше одного разу на 2 роки																	L
Випробування під навантаженням	Не рідше одного разу на рік																	A

Головний енергетик

ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГNETРИВ»

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГNETРИВ»

М.В. Печьонкін

С.О. Андрійченко