

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»


Північне шосе/вул. Теплична,  
Буд 22 «Б»/1, м. Запоріжжя, 69106  
Код ЄДРПОУ 00191885,

IBAN UA333348510000000002600122167  
АО "ПУМБ" Код банку 334851

Тел.: (061) 222-42-01

Факс: (061) 222-42-12

email: zpu.press@metinvestholding.com



ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»


Северное шоссе/ул. Тепличная,  
д.22 «Б»/1, г. Запорожье, 69106  
Код ЄДРПОУ 00191885,

IBAN UA333348510000000002600122167  
АО "ПУМБ" Код банка 334851

Тел.: (061) 222-42-01

Факс: (061) 222-42-12

email: zpu.press@metinvestholding.com



№ \_\_\_\_\_

## ТЕХНИЧНЕ ЗАВДАННЯ

на технічне обслуговування електрогенератора двигуна ZETOR8001:

1. **Замовник:** ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».

2. **Контактна особа:** Карпінський Олександр  
тел. 067-619-22-92,

E-mail: [aleksandr.karpinskiy@metinvestholding.com](mailto:aleksandr.karpinskiy@metinvestholding.com)

3. **Вхідні дані:**

3.1. **Основні технічні характеристики електрогенератора двигуна ZETOR8001:**

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип генератора                    | Електрогенератор двигун ZETOR8001/6Ч12/14 |
| Виробник                          | ZETOR, Чехія                              |
| Вид палива                        | Дизель                                    |
| Номинальна потужність, кВт        | 48                                        |
| Вихідна напруга, В                | 380                                       |
| Тип запуску                       | Автоматика (АВР)                          |
| Спосіб охолодження                | Рідинне                                   |
| Двигун                            | ZETOR8001                                 |
| Генератор                         | ЕСС-5                                     |
| Час безперервної роботи, год.     | 12                                        |
| Споживання палива, л/год.         | 13,8                                      |
| Ємність паливного бака, л.        | 165                                       |
| Частота обертання двигуна, об/хв. | 1500                                      |



### 8.3. Графік технічного обслуговування генератора.

|                                                                                                                                            |                                                             |                |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Х - фактуальний час<br>взимірювання температури<br>А - тестування, випробування під навантаженням<br>І - очищення (заміна за необхідністю) | Перевірити або замінити згідно часу напрацювання генератора | Перші 50 годин | 250 годин | 500 годин | 750 годин | 1000 годин | 1250 годин | 1500 годин | 1750 годин | 2000 годин | 2250 годин | 2500 годин | 2750 годин | 3000 годин | 3250 годин | 3500 годин | 3750 годин | 4000 годин |
| ГЕНЕРАТОР                                                                                                                                  |                                                             |                |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Головна ввідка розподільця шафа                                                                                                            | Не рідше одного разу на 3 місяці                            |                |           |           |           |            |            |            |            | R          |            |            |            |            |            |            |            | R          |
| Головний розподільчий шит                                                                                                                  | Не рідше одного разу на рік                                 |                |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | R          |
| Важело безперерйного живлення                                                                                                              | Не рідше одного разу на 2 роки                              |                |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | L          |
| Технічне обслування під навантаженням                                                                                                      | Не рідше одного разу на рік                                 |                |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | A          |

Головний енергетик

ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

М.В. Печьонкін

С.О. Андрійченко