

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»


Північне шосе/ул. Теплична,
Буд. 22 «Б»/1, м. Запоріжжя, 69106
Код ЄДРПОУ 00191885,

IBAN UA333348510000000002600122167
АО "ПУМБ" Код банку 334851

Тел.: (061) 222-42-01

Факс: (061) 222-42-12

press@metinvestholding.com



ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»


Северное шоссе/ул. Тепличная,
д.22 «Б»/1, г Запорожье, 69106
Код ЄДРПОУ 00191885,

IBAN UA333348510000000002600122167
АО "ПУМБ" Код банка 334851

Тел.: (061) 222-42-01

Факс: (061) 222-42-12

email:zpu.press@metinvestholding.com



№ _____

ТЕХНИЧНЕ ЗАВДАННЯ

на технічне обслуговування дизельних генераторних установ FG Wilson

1. Замовник: ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».

2. Контактна особа: Карпінський Олександр
тел. 067-619-22-92,

E-mail: aleksandr.karpinskiy@metinvestholding.com

3. Важливі дані:

3.1. Основні технічні характеристики дизельної генераторної установи FG Wilson:

Тип генератора	Дизельний генератор
Виробник	FG Wilson
Вид палива	Дизель
Номинальна потужність, кВт	48
Вихідна напруга, В	380
Тип запуску	Автоматика (АВР)
Виконання	У шумопоглинаючому корпусі
Спосіб охолодження	Рідинне
Двигун	PERKINS 1103A-33TG2
Генератор	Leroy Somer LL2014H
Час безперервної роботи, год.	15,8
Споживання палива, л/год.	13,8
Ємність паливного бака, л.	219
Частота обертання двигуна, об/хв.	1500

4.3. Графік технічного обслуговування генератора.

Р. візуальний перевірка та вимірювання температури А- тестування, випробування на навантаженням Л- очищення (заміна за необхідністю)	Перевірити або замінити згідно часу напрямування генератора	Перші 50 годин	250 годин	500 годин	750 годин	1000 годин	1250 годин	1500 годин	1750 годин	2000 годин	2250 годин	2500 годин	2750 годин	3000 годин	3250 годин	3500 годин	3750 годин	4000 годин
ГЕНЕРАТОР																		
Головна зводна розподільна шафа	Не рідше одного разу на 3 місяці									Р								Р
Головний розподільчий щит	Не рідше одного разу на рік																	Р
Щит сервісного байпасу для ДВЖ	Не рідше одного разу на 6 місяців																	Л
Джерело безперебійного живлення	Не рідше одного разу на 2 роки																	Л
Випробування на навантаженням	Не рідше одного разу на рік																	А

Головний енергетик

ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

Директор з інжинірингу

ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

М.В. Печьонкін

С.О. Андрійченко